



Plan van aanpak naar aanleiding van inspectie op 7/05/2024

Toverhuis Op kleine voetjes: Dossiernummer 910031983

Aandachtspunt Memoq:

Score 2 op betrokkenheid van de kinderen

Zorginspectie stelt vast dat het gemiddeld kind tijdens de afname van het instrument een lage betrokkenheid had en weinig geconcentreerd bezig was.

Toverhuis plan van aanpak: De Memoq wordt op regelmatige tijdstippen afgenomen en besproken met het team.
Er zal extra ingezet worden op dit onderdeel.

Kanttekening; Het was een momentopname van vrij spel buiten. Een moment waarop de begeleiding haar nieuwe collega wat wegwijs maakte. Tijdens begeleide activiteitjes is de betrokkenheid zeer hoog in onze peutergroep. Tijdens momenten van vrij spel zijn sommige kinderen minder geconcentreerd.

Tekort Ventilatie:

Zorginspectie: "Vanuit gezondheidsoogpunt is het aangewezen om een concentratie lager dan 900 ppm na te streven. Bij een concentratie van 1200 ppm beginnen de mensen de lucht als onaangenaam, muff te ervaren en kunnen er gezondheidsklachten optreden als gevolg van de opgestapelde stoffen in de lucht. Opgroeien adviseert om een CO2-meter te gebruiken en een logboek van de waarden bij te houden.

Tijdens het inspectiebezoek werd met een CO2-monitor gedurende onderstaande periode in volgende ruimte de koolstofdioxideconcentratie (CO2) gemeten. We noteren onderstaand als indicatie voor de gemeten waarden:

- 9u35 – 9u55
- Minimale concentratie= 974 ppm
- Maximale concentratie= 1255 ppm

In de leefruimte waren tijdens de meting 9 kinderen en 4 volwassenen aanwezig.

- 11u00 – 12:00
- Minimale concentratie= 618 ppm
- Maximale concentratie= 725 ppm

In de leefruimte waren tijdens de meting 11 kinderen en 5 volwassenen aanwezig, er stond een raam open.

Toverhuis plan van aanpak: Er is in het Toverhuis een vast verluchtingssysteem. We houden het CO2 pijl in de gaten en proberen een evenwicht te vinden tussen ramen open en verwarming aan. We zullen onze meters opnieuw boven halen.

Kanttekening: Met de hoge energieprijzen is het moeilijk om het evenwicht te vinden tussen verluchten en verwarmen. In een ruimte waar meerder volwassenen aanwezig zijn en een groep spelende kinderen is het moeilijk om onder de toegestane waarden te blijven.