



Plan van aanpak naar aanleiding van inspectie op 31/7/2025 Toverhuis Ukkepek: Dossiernummer 910002120

Aandachtspunt ventilatie:

Zorginspectie: “Vanuit gezondheidsoogpunt is het aangewezen om een concentratie lager dan 900 ppm na te streven. Bij een concentratie van 1200 ppm beginnen de mensen de lucht als onaangenaam, muff te ervaren en kunnen er gezondheidsklachten optreden als gevolg van de opgestapelde stoffen in de lucht. Opgroeien adviseert om een CO2-meter te gebruiken en een logboek van de waarden bij te houden.

Tijdens huidig inspectiebezoek werd met een CO2-monitor gedurende een half uur in de rustruimte op de tweede verdieping (babyleefgroep) de koolstofdioxideconcentratie (CO2) gemeten. We noteren onderstaand als indicatie voor de gemeten waarden:

- van 12u21 tot 12u51
- minimale concentratie: 819 ppm
- maximale concentratie: 1031 ppm
- Tijdens de meting waren er tot drie kinderen en sporadisch één volwassene (gedurende het toezicht) aanwezig in de ruimte. De meting vond plaats tijdens een rustmoment.

De gesprekspartners geven aan dat de rustruimtes regelmatig verlucht worden door de ramen te openen.

Toverhuis plan van aanpak. Er is bij ons al een vast verluchtingssysteem. We houden het CO2-pijl in de gaten en proberen een evenwicht te vinden tussen ramen open en verwarming aan. We gaan de metingen ook frequenter uitvoeren in de rustruimtes.

Tekort : Veilig slapen

Inbreuk: Zorginspectie stelt vast in de steekproefcontrole dat er een beperkt aantal bedden of wiegen (voor een kind jonger dan 18 maanden) niet minstens twee spijlenwanden en/of een ventilerende bodemen/of een stevige passende matras heeft.

Plan van aanpak Toverhuis. De bodems van het wiegjes die niet conform waren werden de dag zelf nog aangepakt. De wiegen hebben nu allemaal een ventilerende bodem.

Team Toverhuis Ukkepek